



МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНСТРОЙ РОССИИ)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НОРМИРОВАНИЯ,
СТАНДАРТИЗАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ
СООТВЕТСТВИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»
(ФАУ «ФЦС»)

Орликов пер., д. 3, стр. 1, г. Москва, 107139

тел. (495) 133-01-57, 133-01-58

E-mail: info@faufcc.ru <http://www.faufcc.ru>

Адрес для почтовых отправлений:

107139, г. Москва, а/я 7

07 ФЕВ 2018

№

343/ф

На № 02-2-20-3/391

от

30.01.2018

Главному инженеру АО «ТИЗОЛ»

М.В.Орлову

Федеральное автономное учреждение «Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве» (ФАУ «ФЦС») рассмотрело Ваш запрос и сообщает.

В соответствии с показателями прочности на сжатие при 10%-ной относительной деформации и предела прочности при растяжении перпендикулярно к лицевым поверхностям выпускаемые АО «ТИЗОЛ» плиты EURO-ФАСАД (ТС 4827-16), а также EURO-ФАСАД ОПТИМА и EURO-ФАСАД УНИВЕРСАЛ (ТС 4932-16) могут применяться в качестве теплоизоляционного слоя в фасадных теплоизоляционных композиционных системах с наружными штукатурными слоями, в т.ч. с облицовкой клинкерными плитками.

Директор

Д.В.Михеев

Исп. Шеремет А.Г.
(495) 133-01-57, доб.130