

Акционерное общество
«Научно-исследовательский и
конструкторский институт
монтажной технологии - Атомстрой»
(АО «НИКИМТ-Атомстрой»)



Research and Development
Institute of Construction
Technology – Atomstroy,
Joint Stock Company
(NIKIMT-Atomstroy JSC)

Алтуфьевское шоссе, д. 43, стр. 2,
Москва, 127410
Тел.: (495) 411-65-50, 411-65-51
Факс: (495) 411-65-52, 411-65-53
E-mail: post@atomrus.ru

ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»



Altufjevskoe shosse st., h. 43, bld. 2,
Moscow, 127410
Tel.: (495) 411-65-50, 411-65-51
Fax : (495) 411-65-52, 411-65-53
E-mail: post@atomrus.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ

№ 39-140/193

Срок действия с 15.01.2020 по 15.01.2023

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ВЫДАЛ

Акционерное общество «Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии-Атомстрой». Научно-исследовательский и конструкторско-технологический отдел теплоизоляционных материалов.

ПРОДУКЦИЯ

Маты прошивные теплоизоляционные из базальтового холста марки МПБ-50/КТ2/КТ-11, выпускаемые по ТУ 23.99.19-002-08621635-2019 (взамен ТУ 5769-002-08621635-1998) «Маты прошивные теплоизоляционные из базальтового холста».

ЗАЯВИТЕЛЬ

АО «ТИЗОЛ», 624223, Свердловская обл., г. Нижняя Тура, ул. Малышева, д.59

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

АО «ТИЗОЛ», 624223, Свердловская обл., г. Нижняя Тура, ул. Малышева, д.59

ДОКУМЕНТАЦИЯ, ПРЕДСТАВЛЕННАЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ

Сертификат соответствия требованиям пожарной безопасности № С-RU.АЮ64.В.00609 (срок действия с 22.07.2016 по 21.07.2021), выдан ОС «Полисерт» АНО «Электросерт», аттестат аккредитации № RA.RU.10АЮ64 от 21.07.2015.

Декларация о соответствии № РОСС RU Д-RU.РА01.В.57973/19 от 27.12.2019 (срок действия до 30.12.2022).

Экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний № 5493 от 27.05.2019 (протокол лабораторных испытаний № 5493 от 27.05.2019), экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний № 19752 от 15.11.2019 (протокол лабораторных испытаний № 19752 от 15.11.2019) выдано ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510116 от 25.12.2015.

НА СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 51882-2002, РД ЭО-0586-2004

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ

Соответствует требованиям ГОСТ Р 51882-2002, РД ЭО-0586-2004

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Таблица результатов испытаний

Приложение является неотъемлемой частью данного заключения.



Директор НИКИМТ
Павел Иванович
отдела


В.Н. Хорев

А.А. Силантьев

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник отдела

АО «НИКИМТ - Атомстрой»



Силантьев А.А.

«15» 01 2020 г.

ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ

Заказчик: АО «ТИЗОЛ», 624223 Свердловская область, г. Нижняя Тура, Малышева 59

Продукция: Мат прошивной теплоизоляционный из базальтового холста марки МПБ-50/КТ2/КТ-11, партия № 4115 от 12.11.2019, сертификат качества № 4115 от 03.12.2019. ТУ 23.99.19-002-08621635-2019 (взамен ТУ 5769-002-08621635-1998).

Объект испытаний: Базальтовое супертонкое волокно.

ТУ 23.99.19-001-08621635-2019 (взамен ТУ 5761-001-08621635-1998).


Цель испытаний: Соответствие требованиям ГОСТ Р 51882-2002, РД ЭО-0586-2004

Наименование показателя, ед.изм.	Результат испытаний	Норма по ГОСТ Р 51882-2002, РД ЭО-0586-2004	НД на метод испытаний
Плотность, кг/м ³	48	не более 300	ГОСТ 17177-94
Содержание неволокнистых включений, %	2,7	-	ГОСТ 4640-2011
Содержание водорастворимых хлоридов, % по массе	0,003	не более 0,03	РД ЭО-0550-2005 Приложение В
Содержание свободных щелочей в пересчете на NaOH, %	не обнаружено	не более 0,02	РД ЭО-0550-2005 Приложение Б
Коэффициент теплопроводности при температуре (25 ± 5) °С, Вт/(м ° К)	0,033	не более 0,05	ГОСТ 7076-99
Сорбционная влажность, %	0,3	не более 0,5	ГОСТ 17177-94
Сжимаемость, %	26,5	-	ГОСТ 17177-94
Упругость, %	97,1	-	ГОСТ 17177-94
Средний диаметр волокон, мкм	3	1 - 3	ГОСТ 17177-94

Область применения: тепловая изоляция оборудования, трубопроводов АЭС, зоны свободного и контролируемого доступа:


- при $t < 300^{\circ}\text{C}$ в обкладке из стеклянной ткани со всех сторон;
- при $t \geq 300^{\circ}\text{C}$ в обкладке из кремнеземной ткани со всех сторон.

Эксперт по теплоизоляционным материалам и изделиям



В.Г. Юрченко

Руководитель группы



С.А. Ермакова