




СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ34.В.00196/22

Серия RU № 0396865



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПОЖ-АУДИТ».
Адрес: 109428, Россия, г. Москва, Рязанский проспект, д.10, стр.2, офисы 411, 412, 413, 414, тел./факс:
+7 (495) 740-43-62 (61), адрес электронной почты: info@pozhaudit.ru. Почтовый адрес: 109456,
г. Москва, а/я 4. ОГРН: 5087746009489. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ34, внесен в реестр
аккредитованных лиц 14.05.2015 Федеральной службой по аккредитации

ЗАЯВИТЕЛЬ

Акционерное общество «ТИЗОЛ» (АО «ТИЗОЛ»). Место нахождения: 624223, Россия, Свердловская
область, г. Нижняя Тура, Малышева 59. Адрес места осуществления деятельности: 624223, Россия,
Свердловская область, г. Нижняя Тура, Малышева 59. ОГРН: 1026601483886. Телефон: +7 (34342)
2-61-70. Адрес электронной почты: oom@tizol.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество «ТИЗОЛ» (АО «ТИЗОЛ»). Место нахождения: 624223, Россия, Свердловская
область, г. Нижняя Тура, Малышева 59. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению
продукции: 624223, Россия, Свердловская область, г. Нижняя Тура, Малышева 59.

ПРОДУКЦИЯ

Система конструктивной огнезащиты «ЕТ Метал» для металлических конструкций
(по Технологическому регламенту ТР-08621635-МК-2021), состоящая из состава термостойкого
клеящего «ПЛАЗАС» (ТУ 23.99.19-013-08621635-2020) и минераловатных огнезащитных
теплоизоляционных плит марки «EURO-ЛИТ» (ТУ 5762-011-0862-1635-2009). Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 6806 10 000 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности
и пожаротушения»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № С-3/06-2022 от 14.06.2022 ИЦ ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», аттестат
аккредитации № ТРПБ.RU.ИН24 от 15.05.2015

Акт о результатах анализа состояния производства № 060-22 от 22.03.2022 ОС ООО «НТЦ
«ПОЖ-АУДИТ», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ34 от 14.05.2015

Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие
требования. Метод определения огнезащитной эффективности» (с Изменением № 1), огнезащитная эффективность – в соответствии
с Приложением (бланк № 0893777). Условия хранения: плиты «EURO-ЛИТ» – в закрытых сухих помещениях, состав
«ПЛАЗАС» – в закрытых сухих помещениях с температурой не более +40 °С. Срок хранения: 12 месяцев. Срок службы: срок
службы огнезащитного покрытия не менее 25 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 30.06.2022

ПО

29.06.2023

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)



Сорокин Виктор Николаевич
(Ф.И.О.)

Коротких Виталий Федорович
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ЛБ34.В.00196/22

Серия RU № 0893777

На стандарты и иные документы, примененные при сертификации

Обозначение и наименование стандарта, нормативного документа	Раздел (пункт, подпункт) стандарта, нормативного документа	Дополнительные сведения о стандарте, нормативном документе
ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности» с изменением № 1	пп. 3.4, 6.1	Огнезащитное покрытие на основе системы «ЕТ Метал» для конструктивной огнезащиты металлических конструкций (по Технологическому регламенту ТР-08621635-МК-2021) в составе: - грунтовка ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020) толщиной сухого слоя не менее 0,05 мм; - состав термостойкий клеящий «ПЛАЗАС» (ТУ 23.99.19-013-08621635-2020), нанесенный с расходом не менее 1,6 кг/м² (расход установлен изготовителем, без учета потерь) - минераловатные огнезащитные теплоизоляционные плиты «EURO-ЛИТ» (ТУ 5762-011-08621635-2009) толщиной не менее 50 мм при нанесении на стальную колонну двутаврового сечения с приведенной толщиной металла не менее 3,4 мм обеспечивает 2-ю (вторую) группу огнезащитной эффективности.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Сорокин Виктор Николаевич

(Ф.И.О.)

Коротких Виталий Федорович

(Ф.И.О.)