



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»
Испытательный лабораторный центр
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»)**

Юридический адрес: пер. Отдельный, 3, г. Екатеринбург, 620078 тел. (343) 374-13-79; факс (343) 374-47-03
Реквизиты: ОКПО 01944619 ОГРН 1056603530510 ИНН 6670081969/667001001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
№ РОСС RU.0001.510116
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 25.12.2015



УТВЕРЖДАЮ
Зам. главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Свердловской области»,
руководитель ИЛЦ

И.В. Чистякова
06.03.2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 01/01737-23 от 06.03.2023

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): АО "ТИЗОЛ"
2. Юридический адрес: Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 59
3. Наименование образца (пробы), дата изготовления: плиты минераловатные теплоизоляционные "EURO - СЭНДВИЧ С"; дата изготовления: 15.01.2023; срок годности: 1 год; объем партии: серийное производство; упаковка: полимерная
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): АО "ТИЗОЛ"
Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 59 страна: РОССИЯ
5. Место отбора: АО "ТИЗОЛ", Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 59, образцы доставлены заявителем
6. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 20.02.2023
Ф.И.О., должность: Щербинина С. Г., врач
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.02.2023
Проба отобрана в соответствии с МУ 2.1.2.1829-04 "Санитарно-гигиеническая оценка полимерных и полимерсодержащих строительных материалов и конструкций, предназначенных для применения в строительстве жилых, общественных и промышленных зданий".
7. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 18/902 от 15.02.2023
Заявление(заявка) № 66-20/1341-2023 от 15.02.2023
исследования проводятся в воздухе при Т 40 градусов по Цельсию
8. НД на продукцию: ТУ 23.99.19-010-08621635-2018
9. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: "Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299"
10. Код образца (пробы): 01.23.1737 1
11. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 30255-2014 Мебель, древесные и полимерные материалы. Метод определения выделения формальдегида и других вредных летучих веществ в климатических камерах МУ 2.1.2.1829-04 "Санитарно-гигиеническая оценка полимерных и полимерсодержащих строительных материалов и конструкций, предназначенных для применения в строительстве жилых, общественных и промышленных зданий"

п.4.1.1 МУК 4.1.1478-03 "Определение фенола в атмосферном воздухе и воздушной среде жилых и общественных зданий методом высокоэффективной жидкостной хроматографии."

12. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Прибор для отбора проб воздуха ПА-40М-1	223	21456-06	С-СЕ/16-01-2023/218027072 от 16.01.2023	15.01.2024
2	Спектрофотометр UNICO 1201	WP 17101708040	54737-13	С-СЕ/14-02-2023/224764298 от 14.02.2023	13.02.2024
3	Хроматограф жидкостный Agilent 1260 Infinity II LC	DEAC904047, DEAC609033, DEAEJ01549	68449-17	С-СЕ/20-10-2022/196915270 от 20.10.2022	19.10.2023
4	Барометр-анероид метеорологический БАММ-1	731	5738-76	С-СЕ/09-11-2022/200376896 от 09.11.2022	08.11.2023

13. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

14. Место осуществления деятельности: 620078, г.Екатеринбург, пер.Отдельный, 3

15. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 21.02.2023 15:00					
Регистрационный номер пробы в журнале 1737					
дата начала испытаний 01.03.2023 11:00 дата выдачи результата 03.03.2023 15:38					
1	Запах / Одориметрия	балл	1	не более 2	МУ 2.1.2.1829-04 п.4.1.1
Испытания проводил(и): Сюткина Е. В., врач-лаборант					
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Сюткина Е. В., врач-лаборант					
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 21.02.2023 15:00					
Регистрационный номер пробы в журнале 1737					
дата начала испытаний 01.03.2023 11:00 дата выдачи результата 03.03.2023 15:31					
1	Фенол	мг/м3	менее 0,0015	не более 0,003	МУК 4.1.1478-03
Испытания проводил(и): Браткова Е. Н., врач-лаборант					
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Нусс Е. С., эксперт-химик					
Образец поступил 21.02.2023 15:00					
Регистрационный номер пробы в журнале 1737					
дата начала испытаний 01.03.2023 11:00 дата выдачи результата 03.03.2023 15:38					
1	Формальдегид	мг/м3	0,005±0,001	не более 0,01	ГОСТ 30255-2014
Испытания проводил(и): Сюткина Е. В., врач-лаборант					
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Сюткина Е. В., врач-лаборант					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Глухих Н. В., эксперт-химик

конец протокола испытаний № 01/01737-23 от 06.03.2023



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»**

Юридический адрес: 620078, г. Екатеринбург, пер. Отдельный, 3 тел. (343)374-13-79; факс (343)374-47-03
Реквизиты: ОКПО 01944619 ОГРН 1056603530510 ИНН/КПП 6670081969/667001001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц № RA.RU.710069,

дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
15.06.2015



Руководитель органа инспекции ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области»

А.Н. Лаврентьев

г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 01/01737-23

Заключение составлено 09.03.2023

1. Основание для проведения экспертизы: договор № 18/902 от 15.02.2023

Заявление(заявка) № 66-20/1341-2023 от 15.02.2023

2. Цель экспертизы: соответствие "Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299"

3. Продукция: плиты минераловатные теплоизоляционные "EURO -СЭНДВИЧ С"; дата изготовления: 15.01.2023; срок годности: 1 год; объем партии: серийное производство; упаковка: полимерная **Область применения:** плиты предназначены для тепловой изоляции ограждающих строительных конструкций всех типов зданий и сооружений, в том числе малоэтажных и коттеджных зданий индивидуальной застройки. Плиты применяются в жилищно-гражданском строительстве без контакта с воздухом внутри помещений, промышленном строительстве без ограничения.

4. Единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза

5. Производитель продукции: АО "ТИЗОЛ" Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 59

6. НД на продукцию: ТУ 23.99.19-010-08621635-2018

7. Организация, направившая продукцию на экспертизу (заявитель): АО "ТИЗОЛ" Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 59

8. Образец (пробу) отобрал(а) Щербинина С. Г., врач

9. Место, время и дата отбора: АО "ТИЗОЛ", Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 59, образцы доставлены заявителем 20.02.2023

10. Условия доставки: соответствуют НД

11. НД на отбор: МУ 2.1.2.1829-04 "Санитарно-гигиеническая оценка полимерных и полимерсодержащих строительных материалов и конструкций, предназначенных для применения в строительстве жилых, общественных и промышленных зданий"

12. ИЛЦ, выполнивший испытания: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», 620078, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Отдельный, 3; Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510116 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 25.12.2015

Рассмотренные материалы: Протокол испытаний № 01/01737-23 от 06.03.2023

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Данный образец, проба № 1737 "плиты минераловатные теплоизоляционные "EURO -СЭНДВИЧ С"" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям Гл. II Р.6 п.3.3. прил. 6.1. "Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299"

Экспертное заключение составил(а):

Врач

Щербинина С. Г.

(сертификат специалиста по общей гигиене 0266241502308 от 26.10.2018 выдан ФБУН «ЕМНЦ профилактики и охраны здоровья рабочих: промпредприятий»)