



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»  
Испытательный лабораторный центр  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»)**

Юридический адрес: пер. Отдельный, 3, г. Екатеринбург, 620078 тел. (343) 374-13-79; факс (343) 374-47-03  
Реквизиты: ОКПО 01944619 ОГРН 1056603530510 ИНН/КПП 6670081969/667001001

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
№ РОСС RU.0001.510116  
Дата внесения сведений в реестр  
аккредитованных лиц 25.12.2015



**УТВЕРЖДАЮ**

Зам. главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»,  
руководитель ИЛЦ

И.В. Чистякова

06.03.2023 г.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 01/01738-23 от 06.03.2023

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): АО "ТИЗОЛ"

2. Юридический адрес: Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 59

3. Наименование образца (пробы), дата изготовления: плиты минераловатные теплоизоляционные "EURO - ЛАЙТ 30"; дата изготовления: 15.01.2023; срок годности: 1 год; объем партии: серийное производство; упаковка: полимерная

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): АО "ТИЗОЛ"  
Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 59 страна: РОССИЯ

5. Место отбора: АО "ТИЗОЛ", Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 59, образцы доставлены заявителем

6. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 20.02.2023

Ф.И.О., должность: Щербинина С. Г., врач

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.02.2023

Проба отобрана в соответствии с МУ 2.1.2.1829-04 "Санитарно-гигиеническая оценка полимерных и полимерсодержащих строительных материалов и конструкций, предназначенных для применения в строительстве жилых, общественных и промышленных зданий".

7. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 18/902 от 15.02.2023

Заявление(заявка) № 66-20/1341-2023 от 15.02.2023

исследования проводятся в воздухе при Т 40 градусов по Цельсию

8. НД на продукцию: ТУ 23.99.19-010-08621635-2018

9. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: "Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299"

10. Код образца (пробы): 01.23.1738 1

11. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 30255-2014 Мебель, древесные и полимерные материалы. Метод определения выделения формальдегида и других вредных летучих веществ в климатических камерах МУ 2.1.2.1829-04 "Санитарно-гигиеническая оценка полимерных и полимерсодержащих строительных материалов и конструкций, предназначенных для применения в строительстве жилых, общественных и промышленных зданий"

п.4.1.1 МУК 4.1.1478-03 "Определение фенола в атмосферном воздухе и воздушной среде жилых и общественных зданий методом высокоэффективной жидкостной хроматографии."

12. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Прибор для отбора проб воздуха ПА-40М-1	223	21456-06	С-СЕ/16-01-2023/218027072 от 16.01.2023	15.01.2024
2	Спектрофотометр UNICO 1201	WP 17101708040	54737-13	С-СЕ/14-02-2023/224764298 от 14.02.2023	13.02.2024
3	Хроматограф жидкостный Agilent 1260 Infinity II LC	DEAC904047, DEAC609033, DEAEJ01549	68449-17	С-СЕ/20-10-2022/196915270 от 20.10.2022	19.10.2023
4	Барометр-анероид метеорологический БАММ-1	731	5738-76	С-СЕ/09-11-2022/200376896 от 09.11.2022	08.11.2023

13. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

14. Место осуществления деятельности: 620078, г.Екатеринбург, пер.Отдельный, 3

15. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<b>ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b> Образец поступил 21.02.2023 15:00 Регистрационный номер пробы в журнале 1738 дата начала испытаний 28.02.2023 11:00 дата выдачи результата 03.03.2023 15:32					
1	Запах /Одориметрия	балл	1	не более 2	МУ 2.1.2.1829-04 п.4.1.1
Испытания проводил(и): Сюткина Е. В., врач-лаборант					
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Сюткина Е. В., врач-лаборант					
<b>САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b> Образец поступил 21.02.2023 Регистрационный номер пробы в журнале 1738 дата начала испытаний 21.02.2023 дата выдачи результата 03.03.2023 08:28					
1	Фенол	мг/м3	менее 0,0015	не более 0,003	МУК 4.1.1478-03
Испытания проводил(и): Браткова Е. Н., врач-лаборант					
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Нусс Е. С., эксперт-химик					
Образец поступил 21.02.2023 15:00 Регистрационный номер пробы в журнале 1738 дата начала испытаний 28.02.2023 11:00 дата выдачи результата 03.03.2023 15:32					
1	Формальдегид	мг/м3	0,007±0,002	не более 0,01	ГОСТ 30255-2014
Испытания проводил(и): Сюткина Е. В., врач-лаборант					
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Сюткина Е. В., врач-лаборант					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Глухих Н. В., эксперт-химик

конец протокола испытаний № 01/01738-23 от 06.03.2023



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»**

Юридический адрес: 620078, г. Екатеринбург, пер. Отдельный, 3 тел. (343)374-13-79; факс (343)374-47-03  
Реквизиты: ОКПО 01944619 ОГРН 1056603530510 ИНН/КПП 6670081969/667001001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре  
аккредитованных лиц № RA.RU.710069,  
дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц  
15.06.2015

**УТВЕРЖДАЮ**  
Руководитель органа инспекции ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии в  
Свердловской области»  
А.Н. Лаврентьев  
г.

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 01/01738-23**

Заключение составлено 09.03.2023

**1. Основание для проведения экспертизы:** договор № 18/902 от 15.02.2023

**Заявление(заявка) № 66-20/1341-2023 от 15.02.2023**

**2. Цель экспертизы:** соответствие "Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299"

**3. Продукция:** плиты минераловатные теплоизоляционные "EURO -ЛАЙТ 30"; дата изготовления: 15.01.2023; срок годности: 1 год; объем партии: серийное производство; упаковка: в упаковке **Область применения:** плиты предназначены для тепловой изоляции ограждающих строительных конструкций всех типов зданий и сооружений, в том числе малоэтажных и коттеджных зданий индивидуальной застройки. Плиты применяются в жилищно-гражданском строительстве без контакта с воздухом внутри помещений, промышленном строительстве без ограничения.

**4. Единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза**

**5. Производитель продукции:** АО "ТИЗОЛ" Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 59

**6. НД на продукцию:** ТУ 23.99.19-010-08621635-2018

**7. Организация, направившая продукцию на экспертизу (заявитель):** АО "ТИЗОЛ"  
Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 59

**8. Образец (пробу) отобрал(а)** Щербинина С. Г., врач

**9. Место, время и дата отбора:** АО "ТИЗОЛ", Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 59,  
образцы доставлены заявителем 20.02.2023

**10. Условия доставки:** соответствуют НД

**11. НД на отбор:** МУ 2.1.2.1829-04 "Санитарно-гигиеническая оценка полимерных и полимерсодержащих строительных материалов и конструкций, предназначенных для применения в строительстве жилых, общественных и промышленных зданий"

**12. ИЛЦ, выполнивший испытания:** ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», 620078, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Отдельный, 3; Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510116 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 25.12.2015

**Рассмотренные материалы:** Протокол испытаний № 01/01738-23 от 06.03.2023

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:** Данный образец, проба № 1738 "плиты минераловатные теплоизоляционные "EURO - ЛАЙТ 3 в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям Гл.П Р.6 п.3.3. прил. 6.1. "Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299"

**Экспертное заключение составил(а):**

Врач

Щербинина С  
(сертификат специалиста по общей гигиене 0266241502308 от 26.10.2018 выдан ФБУН «ЕМНЦ профилактики и охраны здоровья работников предприятий»